

Legenda:

- proj. rurociąg preizolowany
- proj. maty kompensacyjne
- proj. studnia na zawory preizolowane
- proj. mufy termokurczliwe
- proj. osiedlowa sieć ciepłownicza wg odrębnego opracowania uzgodniona w ZKUPSUT nr. GD-17.6630.1.2020
- proj. rurociąg zasilania
- proj. rurociąg powrotu
- proj. droga

Oznaczenia:

1. – Trójnik prostopadły DN200/40/200
1.1 – Kolano preizolowane 90° DN40
2. – Ukosowanie 3°
3. – Kolano preizolowane 90° DN200
4. – Kolano preizolowane 90° DN200
5. – Ukosowanie 2°
6. – Ukosowanie 2°
7. – Trójnik prostopadły DN200/65/200
7.1 – Kolano preizolowane 80° DN65
7.2 – Wejście do pomieszenia wymienników !
Pierścień uszczelniający dla przewodów ø140 !
Zakończenie izolacji – końcówka termokurczliwa
S3. – Proj studnia wg. odrębnego opracowania uzgodniona w ZKUPSUT nr. GD-17.6630.1.2020 S2.
S4 – Studnia na preizolowane zawory odcinające DN40
S5 – Studnia odwadniniowa DN1200
S6 – Studnia na preizolowane zawory odcinające i odpowietrzające DN65

Proj. przyłącz ciepłowniczy o średnicy:
– DN200 (ø219,1/315 mm) na odcinku od pkt. S3 do pkt. 7
o długości L=75,5m
– DN65 (ø76,1/140 mm) na odcinku od pkt. 7 do pkt. 7.2
o długości L=11,4m

Proj. odwodnienie przyłącza ciepłowniczego o średnicy:
– DN40 (ø48,3/110 mm) na odcinku od pkt. 1 do pkt. S5
o długości L=7,9m

Maty kompensacyjne:

odc. 1 – 1.1: 2x gr. 1x40 mm, długość 1,0 m
odc. 1.1 – S5: 2x gr. 1x40 mm, długość 1,0 m
odc. S3 – 3: 2x gr. 1x40 mm, długość 1,0 m
odc. 3 – 4: 4x gr. 1x40 mm, długość 4,0 m
odc. 4 – 7: 2x gr. 1x40 mm, długość 1,0 m
2x gr. 1x40 mm, długość 2,0 m
odc. 7 – 7.1: 2x gr. 1x40 mm, długość 3,0 m
2x gr. 1x40 mm, długość 1,0 m
odc. 7.1 – 7.2: 2x gr. 1x40 mm, długość 2,0 m



pp: ±0.00=250.80m n.p.m.

BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW WIELOKONDYGNACYJNYCH Z USŁUGAMI, WIELOSTANOWISKOWYM GARAŻEM PODZIEMNYM, STACJĄ TRAFO WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE:
A) INSTALACJI: WODNO - KANALIZACYJNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z WYMIENNIKOWNIAMI CIEPŁA, GAZOWEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ
B) URZĄDZEŃ PŁACOWI I DROG WEWNĘTRZNYCH W TYM DROGI POŻAROWEJ DLA BUDYNKÓW NA DZIAŁKACH: 4163, 4165, 5184, 5207, 5211/8, 5213/3, 5214, 5241/4, 5251/3, 5260/5, 5270 OBR. NR 29 KRAKÓW - KROWODRZA

INWESTOR: MEGAPOLIS 4 OSIEDLE OZON SP. Z O.O. SP.K.
UL. RZEMIEŚLNICZA 29
30-403 KRAKÓW

PROJEKTOWAŁ: K.INGARDEN, J.EWY ARCHITEKCI SP. Z O.O.
32-126 WIELKA WIEŚ
UL. GRABOWSKIEGO 5/3

PROJEKTANT: mgr inż. Maciej Cisowski
NR UPR.: MAP/0005/POOS/13

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tomasz Halicki
NR UPR.: MAP/0109/POOS/13

WYKONAWCA: ARARTEL ARCHITECTS
ul. Wiślana 8, 32-020 Wieliczka
e-mail: biuro@ararte.pl

BRANŻA: SANITARNA

BIM - BIURO KONSTRUKCYJNE KAROL KACZMAREK
ul. Wiślana 8
32-020 Wieliczka

PRO-INSTAL MACIEJ CISOWSKI
ul. Wiślana 8
32-020 Wieliczka

EPRO SP. Z O.O. SP. K.
ul. Wiślana 8
32-087 Wieliczka

ARG PROJEKTOWANIE INWESTYCYJNE Sp. z o.o.
ul. Wiślana 8
32-020 Wieliczka

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU: PRZYŁĄCZ CIEPŁOWNICZY
SCHEMAT MONTAŻOWY

DATA: 20 KWIECIEŃ 2020

NR PROJEKTU: 1901

NAZWA PLIKU: PW_1_PCO_2020-04-20_ABC_RYS.003

NUMER RYSUNKU: PW_1_PCO_2020-04-20_ABC_RYS.003

NUMER WYDANIA: 0