



ul. PILTZA

DASL RAT-2
6708 - 2 szt
Przewód YDY 5x1mm² - 5mb
10x szybkozłączka WAGO 224-112
1x rurka instalacyjna 3mb
5x uchwyt do rurki
2x kolanko do rurki
4x dybel z wkrętem

UWAGA:
Podczas włączania odgałęzień w danym obwodzie alarmowym
odejścia w prawo należy wykonać z prawego druta (linia ciągła)
odejścia w lewo z lewego druta (linia przerywana)
(Tak jak zaznaczono to na schemacie alarmowym)
Przy czym należy bezwzględnie unikać krzyżowania drutów,
w powyższym wypadku dopuszcza się wpięcia z drugiego druta
jednak konieczne jest naniesienie zmian na schemacie alarmowym.

Obiekt : Sieć c.o. WP preizolowana impulsowa		Temat opracowania : INSTALACJA ALARMOWA		
w rejonie : ul. Piltza				
Dok. wykonali : Łukasz Michalski		Stadium : DOKUMENTACJA PROJEKTOWA		
		Stan na dzień :	Nr. obwodu alarmowego :	Nr. rys.
		26-08-2020	D-2253	1