



Proponowana lokalizacja czujnika temperatury zewnętrznej:
czujnik należy zlokalizować na ścianie północnej, na wysokości około 3m nad poziomem terenu, w miejscu gdzie nie będzie podgrzewany ciepłym powietrzem z budynku. Czujnik dostarcza MPEC. Przewód (LiYCY 2x1) należy prowadzić wewnątrz - istniejącymi korytami teletechnicznymi lub w rurkach PCV, na zewnątrz - w rurce pcv w ociepleniu lub po wierzchu w stalpancerce. W pomieszczeniu wymiennikowni należy zostawić zapas około 10m.

AU-2/7331/3425/08
ETAP II

7.126.11.20.1.4	7.126.11.20.2.3
7.126.11.20.3.2	7.126.11.20.4.1

OBSZAR OBJĘTY DECYZJĄ WZ NR
AU-2/7331/3425/08