



Nr pisma: IZ/239/2019

Kraków, 26.03.2019 r.

## WYKONAWCY

Dotyczy: „**Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) – etap I (etap 4)**”.Nr postępowania IZ/U/4/2019

Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę Dokumentacji projektowej dla Części 3 zamówienia w zakresie projektów technologicznych dla Odcinków 91,101,102,103,104 i 105.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmieniony Załącznik – Cz.III.SIWZ - Dokumentacja projektowa (techniczna).

**Ponadto:**

### - I. Instrukcja dla Wykonawców pkt 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

**Było:**

17.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 14 SIWZ do dnia **24.04.2019 r. do godz. 08:00**

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.04.2019 r., o godzinie 12:00** w siedzibie Zamawiającego: Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, w sali nr 13 (Sala konferencyjna).

### Zapis otrzymuje brzmienie:

17.1. Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 14 SIWZ do dnia **26.04.2019 r. do godz. 08:00**

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.04.2019 r., o godzinie 12:00** w siedzibie Zamawiającego: Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków, w sali nr 13 (Sala konferencyjna).

### - III. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - STWiORB Rozdział I. Wstęp pkt 3

Tabela: ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI RUROCIĄGÓW I MOCY WĘZŁÓW pozycje: 11,21,22,23,24,25

**Było:**

| Lp. | Adres inwestycji   | długości sieci |      |      |      |      |       |       |       | moc węzła   |              |           |
|-----|--------------------|----------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------------|--------------|-----------|
|     |                    | dn32           | dn40 | dn50 | dn65 | dn80 | dn100 | dn125 | dn150 | moc CO [kW] | moc CWU [kW] | suma [kW] |
| 11  | Rydygiera 5        |                |      |      |      |      |       |       |       | 65          | 52           | 117       |
| 21  | Rydygiera 15 kl. 2 |                |      |      |      |      |       |       |       | 104,2       | 49           | 153,2     |
| 22  | Rydygiera 15 kl. 7 |                |      |      |      |      |       |       |       | 98,3        | 46           | 144,3     |
| 23  | Rydygiera 17 kl. 1 |                |      |      |      |      |       |       |       | 50          | 41           | 91        |
| 24  | Rydygiera 17 kl. 4 |                |      |      |      |      |       |       |       | 92,8        | 53           | 145,8     |
| 25  | Rydygiera 17 kl. 7 |                |      |      |      |      |       |       |       | 62,8        | 51           | 113,8     |



**Jest:**

| Lp. | Adres inwestycji   | długości sieci |      |      |      |      |       |       |       | moc węzła   |              |           |
|-----|--------------------|----------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------------|--------------|-----------|
|     |                    | dn32           | dn40 | dn50 | dn65 | dn80 | dn100 | dn125 | dn150 | moc CO [kW] | moc CWU [kW] | suma [kW] |
| 11  | Rydygiera 5        |                |      |      |      |      |       |       |       | 65          | 80           | 145       |
| 21  | Rydygiera 15 kl. 2 |                |      |      |      |      |       |       |       | 104,2       | 154          | 258,2     |
| 22  | Rydygiera 15 kl. 7 |                |      |      |      |      |       |       |       | 98,3        | 128          | 226,3     |
| 23  | Rydygiera 17 kl. 1 |                |      |      |      |      |       |       |       | 50          | 76           | 126       |
| 24  | Rydygiera 17 kl. 4 |                |      |      |      |      |       |       |       | 92,8        | 134          | 226,8     |
| 25  | Rydygiera 17 kl. 7 |                |      |      |      |      |       |       |       | 62,8        | 106          | 168,8     |

Zgodnie z art. 12 a ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej - Informację o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
ds. Eksploatacji

*mgr inż. Marek Mazurek*

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
ds. Inwestycji

*mgr Jerzy Marcinko*

*OG*  
*[signature]*