



Nr pisma IZ/629/2021

Kraków, 18 maj 2021 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: „Budowa sieci ciepłych umożliwiających wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I (etap 11)”. Nr postępowania IZ/U/1/2021.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Krakowie informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o informację odnośnie zakresu prac na odcinku 20. Czy zakres wyjęty z realizacji został już wykonany?

Odpowiedź

Tak ww. zakres został wykonany.

Pytanie nr 2

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zakresu prac na odcinku 20 dotyczącego dodatkowych przyłączy. Czy do budynku A2 i A3 ma zostać wykonane wejście do budynku czy podobnie jak dla budynku B2 i B3 zakres do wykonania kończy się przed budynkiem?

Odpowiedź

W zakresie budynków A2 i A3 należy wprowadzić rury do budynków.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Rozwoju
mgr inż. Witold Warzecha

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Inwestycji
mgr Jerzy Marcinko

