



UWAGI:

- 1. Zgodnie z notatką służbową z dnia 06. 08. 2019 r. projektowany węzeł cieplny będzie zasilany wewnętrzną linią zasilającą „WLZ” typu YDY żo 3 x 4 wyprowadzoną z istniejącej tablicy administracyjnej budynku TA zlokalizowanej na korytarzu na parterze.
- 2. Odbiorca ciepła doprowadzi linię zasilającą do pomieszczenia wymiennikowni we własnym zakresie.
- 3. Pomiar energii elektrycznej węzła cieplnego odbywać się będzie centralnie za pomocą licznika administracyjnego.
- 4. Rozliczenie energii elektrycznej węzła cieplnego będzie się odbywało zgodnie z taryfą S1-WIPE.