



**Zarząd Dróg  
Miasta Krakowa**



MPEC S.A.  
**Numer: 5300**

28-05-2020



Kraków, 26 MAJ 2020

UD.5300.491.2020

1JR  
01.06.2020  
17  
17.24052020

28 MAJ 2020

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej  
Al. Jana Pawła II 188  
30-969 Kraków**

**Dotyczy: pisma ulicy Narutowicza**

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że odtworzenie warstwy ścieralnej AC11S, kat ruchu III-IV, gr. 5cm. należy przyjąć na całej długości zakresu i szerokości ulicy AC11S, kat ruchu III-IV, gr. 5cm.

1. Podbudowa w jezdni- odtworzyć podbudowę z tłucznia kamiennego gr 40cm – (30cm-0 do 63mm, 10cm-0 do 31,5mm), zagęszczając warstwami.
2. Warstwa wiążąca na zakresie robót AC16W, gr 6cm, kat ruchu III-IV
3. Podbudowa w chodników- odtworzyć z tłucznia kamiennego gr 30cm – (20cm-0 do 63mm, 10cm-0 do 31,5mm), zagęszczając warstwami.
4. Nawierzchnię chodników odtworzyć z materiałów pełnowartościowych
5. Zniszczone krawężniki wymienić na nowe

Ewentualne dodatkowe informacje w sprawie pod numerem telefonu (12) 616 75 82.

Z poważaniem,

Kierownik Działu  
Utrzymania Dróg

Dariusz Krowiak

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa UD

**Zarząd Dróg Miasta Krakowa**

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Kraków ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

[www.zdmk.krakow.pl](http://www.zdmk.krakow.pl)