



Nr pisma IZ/111/2022

Kraków, 25 luty 2022 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: „Przebudowa systemu ciepłowniczego Krakowa i Skawiny – etap 3”. Nr postępowania IZ/U/1/2022.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Krakowie informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” zgodnie z art. 137 ust. 1 i 6 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Wprowadza się zmianę treści pkt. 3.2.1.11- Kolana - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanego dalej „STWiORB”.

Zapis:

"...Kolana prefabrykowane mają być wykonane w fabryce z zastosowaniem właściwych maszyn i narzędzi, o promieniu gięcia nie mniejszym niż 2,5D ..."

przyjmuje brzmienie:

"...Kolana prefabrykowane mają być wykonane w fabryce z zastosowaniem właściwych maszyn i narzędzi, o promieniu gięcia nie mniejszym niż 1,5D ..."

oraz

zmianę treści pkt. 3.2.1.12—Materiały- STWiORB

Zapis:

"Wszystkie kolana powinny być wykonane z rury bez szwu zgodnie z wymogami rozdziału II punkt 1 niniejszych warunków technicznych....."

Przyjmuje brzmienie:

"Wszystkie kolana powinny być wykonane zgodnie z wymogami rozdziału II punkt 1 niniejszych warunków technicznych....."

W związku z powyższym, wprowadza się zmianę odpowiedzi na pytanie nr 8 zawartej w Pytaniach i odpowiedziach oraz zmianę treści SWZ – pismo nr IZ/65/2022 zamieszczonych na stronie internetowej w dniu 9 lutego 2022 r., która otrzymuje brzmienie:

Zamawiający, w ramach tego postępowania dopuszcza do stosowania kolana preizolowane ze szwem o promieniu gięcia nie mniejszym niż 1,5D.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść SWZ:

- pkt 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Jest:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 29.06.2022 r.

Przyjmuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **04.07.2022 r.**

- pkt 14. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA OFERT

Jest:

1. Ofertę należy złożyć w sposób określony w pkt 13 SWZ do dnia 02.03.2022 r. do godz. 08:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2022 r., o godzinie 09:00. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Przyjmuje brzmienie:

3. Ofertę należy złożyć w sposób określony w pkt 13 SWZ do dnia **07.03.2022 r. do godz. 08:00**
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.03.2022 r., o godzinie 09:00.** Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.


CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Eksploatacji
mgr inż. Marek Mazurek


WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Inwestycji
mgr Jerzy Marcinko

