

Nr pisma IZ/119/2022

Kraków, 1 marca 2022 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: „**Likwidację węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) – etap I (etap 8)**”.

Nr postępowania IZ/U/2/2022.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Krakowie zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:

1) pkt. 3.2.1.11- Kolana - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanej dalej „STWiORB”.

Zapis:

"...Kolana prefabrykowane mają być wykonane w fabryce z zastosowaniem właściwych maszyn i narzędzi, o promieniu gięcia nie mniejszym niż 2,5D ..."

przyjmuje brzmienie:

"...Kolana prefabrykowane mają być wykonane w fabryce z zastosowaniem właściwych maszyn i narzędzi, o promieniu gięcia nie mniejszym niż 1,5D ..."

2) pkt. 3.2.1.12 - Materiały - STWiORB

Zapis:

"Wszystkie kolana powinny być wykonane z rury bez szwu zgodnie z wymogami rozdziału II punkt 1 niniejszych warunków technicznych....."

Przyjmuje brzmienie:

"Wszystkie kolana powinny być wykonane zgodnie z wymogami rozdziału II punkt 1 niniejszych warunków technicznych....."

Ponadto zmienia się nazwę Odcinka nr 1 w związku z tym:

1) w pkt 5.1. – Opis Przedmiotu Zamówienia – SWZ

Zapis:

Odcinek 1 - Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków, do których czynnik grzewczy jest obecnie dostarczany poprzez SWC Aleksandry 9A, tj. ul. Aleksandry 3, Mała Góra 16, 18 i 20 oraz Heleny 22 i 24 w Krakowie

Przyjmuje brzmienie:

Odcinek 1- Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków, do których czynnik grzewczy jest obecnie dostarczany poprzez SWC Aleksandry 9A, tj. ul. Aleksandry 9A, 11, 15, 19, 21 kl. 2, 4 i 6, 23 kl. 2, 4 i 6, 25 kl. 1, 3 i 5 i 27 oraz demontaż grupowej stacji wymienników ciepła w budynku SWC Aleksandry 9A w Krakowie

2) w pkt 1 – Nazwa zadania dla Części 1 - STWiORB

Zapis:

„Odcinek 1 - Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków, do których czynnik grzewczy jest obecnie dostarczany poprzez SWC Aleksandry 9A, tj. ul. Aleksandry 3, Mała Góra 16, 18 i 20 oraz Heleny 22 i 24 w Krakowie”

Przyjmuje brzmienie:

Odcinek 1- Przebudowa/budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków, do których czynnik grzewczy jest obecnie dostarczany poprzez SWC Aleksandry 9A, tj. ul. Aleksandry 9A, 11, 15, 19, 21 kl. 2, 4 i 6, 23 kl. 2, 4 i 6, 25 kl. 1, 3 i 5 i 27 oraz demontaż grupowej stacji wymienników ciepła w budynku SWC Aleksandry 9A w Krakowie

3) zmienia się załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Oferty – Część 1 – w załączeniu

Załącznik:

1. Zmieniony Formularz Oferty – Część 1


CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Rozwoju
mgr inż. Witold Warzecha


WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Inwestycji
mgr Jerzy Marcinko

