



Nr pisma IZ/194/2022

Kraków, 18 marca 2022 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: „**Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) – etap I (etap 8)**”.
Nr postępowania IZ/U/2/2022.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Krakowie informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 i 6 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie nr 1

W projektach znajduje się opis: „rozdzielacze instalacji c.o. wg odrębnego opracowania” oraz konieczność wykonania „nowych rozdzielaczy c.o.”. STWiO robót montażowo - instalacyjnych oraz budowlanych węzłów cieplnych zobowiązuje Wykonawcę do: Połączenia instalacji wewnętrznych c.o. w obiektach Odbiorców ciepła z zainstalowanymi w nich węzłami cieplnymi wysokoparametrowymi. W związku z tym, że przyłącza wysokoparametrowe nie zawsze są zaprojektowane w miejscu wejścia do budynku przyłączy niskoparametrowych, należy uwzględnić konieczność połączenia instalacji wewnętrznych poza pomieszczeniem wymiennikowni, z uwzględnieniem średnic określonych w projektach technologii węzłów. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie niezbędnej dokumentacji technicznej dla instalacji wewnętrznych, których częścią są rozdzielacze c.o. celem oszacowania niezbędnych prac w tym m.in. miejsc włączenia, wymaganych/istniejących średnic instalacji wewnętrznych oraz rozdzielaczy, niezbędnej armatur, etc.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający zmienia treść SWZ uzupełniając dokumentację projektową (techniczną) o dokumentację techniczną instalacji wewnętrznych – plik – Uzupełnienie dokumentacji – w załączeniu.

W związku z tym Zamawiający, zmienia treść SWZ:

- pkt 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Jest:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26.07.2022 r.

Przyjmuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **02.08.2022 r.**

- pkt 14. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA OFERT

Jest:

1. Ofertę należy złożyć w sposób określony w pkt 13 SWZ do dnia 29.03.2022 r. do godz. 08:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2022 r., o godzinie 09:00. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Przyjmuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w sposób określony w pkt 13 SWZ do dnia **05.04.2022 r. do godz. 08:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.04.2022 r., o godzinie 09:00.** Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Załączniki:

- Uzupełnienie dokumentacji – plik

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Rozwoju

mgr inż. Witold Warzecha

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Inwestycji

mgr Jerzy Marcinko

202