

Wyłącznik główny zabudować na lewej ścianie obudowy.  
Rozdzielnicę wykonać w sposób zapewniający IP nie gorsze niż 44.

