Wyłącznik główny zabudować na lewej ściance obudowy.
Rozdzielnicę wykonać w sposób zapewniający IP nie gorsze niż 44.




Drzwiczki w tym rzędzie zastosować nieprzezroczyste. Dopuszczalne malowanie lub okleina – po stronie wewnętrznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data: 07.2021<br>Stadium: PW | Inwestor:<br>GO SP. Z O.O. SKA<br>Ul. Kurniki 3<br>31-156 Kraków | Instalacje elektryczne i automatyki węzła cieplnego - bud. A<br>**Kraków, ul. Bociana, dz. nr 166, 167, 168, 169, 170 i inne obr. 43 j.e. Krowodrza**<br>Rozdzielnica TW - zabudowa | Pełne dane inwestycji podano na stronie tytułowej projektu | Proj.:<br>L. Ostachowski<br>upr. nr BPP-Upr. 341/79 | Nr rys. i ark.:<br>4.2 |