



UD.5300.1726.2022

Pan Jerzy Socha

Jerzy.Socha@mpec.krakow.pl

**Dotyczy: ulic Piastowska, 3-go Maja**

Zarząd Dróg Miasta Krakowa przekazuje warunki odtworzenia elementów pasa drogowego w ulicach Piastowska, 3-go Maja po planowanych pracach związanych z budową sieci ciepłowniczej:

1. ul. Piastowska – przekroczenie jezdni, chodników i ścieżki rowerowej należy wykonać przewiertem zgodnie z Decyzją RU.461.2.2683.2021, pkt. 3
2. ul. 3-go Maja – przekroczenie jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego należy wykonać przewiertem zgodnie z Decyzją RU.461.2.2683.2021, pkt. 3
3. ul. 3-go Maja – przebieg ciepłociągu w chodniku – Podbudowa – odtworzyć z tłucznia kamiennego gr min 30cm – ( 20cm-0 do 63mm, min 10cm-0 do 31,5mm), zagęszczając warstwami.
4. Nawierzchnię asfaltową chodnika odtworzyć z AC 11S gr. 5cm a całej jego szerokości i długości zakresu
5. Zniszczone obrzeża wymienić na nowe
6. O uzgodnienie odtworzenia zieleni na terenie Błotn należy wystąpić do Zarządu Zieleni Miejskiej, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 20

Kierownik Działu  
Utrzymywania Dróg  
Magdalena Piotrowska

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa UD