

• 9 Załączniki

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych dla niniejszego budynku (fragmenty):

- Schemat rozdzielnic RP-1/B (fragmenty) – w zakresie dotyczącym zasilania wymiennikowni ciepła.
- Rzut poziomym -1 (fragmenty) w zakresie dotyczącym wymiennikowni ciepła: przebieg tras kablowych dla potrzeb wymiennikowni, lokalizacja tablicy zasilającej.
- Rzut poziomym 0 (fragmenty) w zakresie dotyczącym wymiennikowni ciepła: przebieg tras kablowych dla potrzeb wymiennikowni, lokalizacja czujnika temperatury zewnętrznej.
- Warunki przyłączenia wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA nr WP/027252/2020/O09R04 z dnia 22-04-2020

Pozostałe:

- Karta doboru urządzeń kompaktowego węzła cieplnego – z dokumentacji części technologicznej węzła
- Warunki techniczne przyłączenia do m.s.c. wydane przez MPEC SA: RCW/159/793/EC/PN/2020 z dnia 06.02.2020 r.
- Aktualizacja warunków technicznych MPEC SA, wydana pismem nr RCW/1787/6455/EC/PN/2021 z dnia 07.07.2021 r.
- Zaświadczenie o przynależności do Małopolskiej Izby Inżynierów