



Nr pisma IZ/806/2022

Kraków, 16 listopada 2022 r.

## WYKONAWCY

Dotyczy: „Przebudowa systemu ciepłowniczego Krakowa i Skawiny – etap 4”. Nr postępowania IZ/U/9/2022.

Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Krakowie informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

### Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że do kontroli spoin rur i elementów grubości mniejszej lub równej 8 mm dopuszczalne są badania ultradźwiękowe.

### Odpowiedź

Do kontroli spoin rur i elementów grubości mniejszej lub równej 8 mm dopuszczalne są badania ultradźwiękowe.

### Pytanie nr 2

Prosimy o podanie jakie mufy mają zostać zastosowane dla realizacji Odcinka 4 w związku z rozbieżnościami w opisie do projektu a zestawieniem materiałów.

### Odpowiedź

Dla Odcinka 4 należy stosować mufy elektrooporowe o średnicy 800.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
ds. Eksploatacji  
mgr inż. Marek Mazurek

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
ds. Inwestycji  
mgr Jerzy Marcinko

