



Zarząd Dróg
Miasta Krakowa

Kraków, dnia

2023 -01- 03

UD.5300.2280.2022



MPEC S.A.

05-01-2023

Numer: 404



Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków

Dotyczy: wydania warunków odtworzenia nawierzchni drogi do uzgodnienia nr
RU.461.2.2257.2020(1) z dnia 10.12.2020r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w nawiązaniu do Państwa wniosku IJ/1021/GJ/2022 z dnia 21.12.2022r. (data wpływu do ZDMK 28.12.2022) w sprawie wydania warunków przywrócenia naruszonych elementów dróg ul. Zalesie, Przyzby, Magnolii, Pszczelnej oraz projektowanej VIII Półku Ułanów informuje, że:

1. Przejścia poprzeczne przez jezdnię ul. Zalesie, Magnolii, Pszczelnej, Przyzby należy wykonać metodą bezrozkopową zgodnie z zapisami w/w uzgodnienia.
2. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać inwentaryzację fotograficzną istniejącej infrastruktury, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej trasy sieci ciepłowniczej.
3. Naruszone w trakcie wykonywania prac elementy infrastruktury drogowej należy odtworzyć do stanu poprzedniego z nowych materiałów w nawiązaniu do istniejących warstw konstrukcyjnych w zakresie zapewniającym prawidłowe nawiązanie do istniejącej infrastruktury.
4. Odtworzenie terenów zielonych:
 - Dla realizacji robót w terenie zielonym wszelkie prace ziemne w pobliżu drzew należy prowadzić ręcznie lub za pomocą zastosowania metod bezrozkopowych **tylko i wyłącznie pod nadzorem specjalisty w dziedzinie dendrologii**;
 - w przypadku nieuniknionej kolizji z drzewami lub krzewami należy postąpić zgodnie z procedurą ZDMK 48/49
 - pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym, np. poprzez odeskowanie, osłony z maty słomianej lub juty;
 - ewentualne skracanie korzeni ograniczyć do niezbędnego minimum, a odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed wysuszeniem (okryć agrowłókniną);
 - pod koronami drzew obowiązuje całkowity zakaz parkowania sprzętu oraz składowania wszelkich materiałów budowlanych;
 - po zakończeniu prac z terenu zieleńcy należy usunąć gruz i kamienie, teren wyrównać, posiać mieszkankę traw gazonowych w ilości 3,5 kg/100m²;
 - nasiona traw należy wymieszać z przez zagrabienie, a następnie uwałowanie terenu;
 - siew wykonać w sprzyjających warunkach pogodowych

W przypadku powstania innych uszkodzeń wynikających z prowadzenia przedmiotowych prac ich naprawę należy wykonać w istniejącej technologii z nowych materiałów oraz w nawiązaniu do istniejących warstw konstrukcyjnych, a dokładny zakres odtworzenia uzgodnić z inspektorem ZDMK przydzielonym do sprawy.

Kierownik Działu
Utrzymania Dróg
Magdalena Piotrowska

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x aa UD