



Nr pisma IZ/129/2023

Kraków, 13 lutego 2023 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: „Przebudowa systemu ciepłowniczego Krakowa i Skawiny – etap 5”. Nr postępowania IZ/U/11/2022.

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A w Krakowie informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” do przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

Czy na odcinku 11-tym wymagane są nasadzenia zastępcze?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytanie nr 8 zawartej w Pytaniach i odpowiedziach oraz zmianie SWZ zamieszczonej na stronie internetowej w dniu 27.01.2023 r., Zamawiający poinformował o fakcie uzyskiwania decyzji na wycinkę drzew i krzewów dla przedmiotowego Odcinka. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanej dalej „STWiORB”- pkt. 4.2.5 str. 9 – W przypadku gdy w dokumentacji przetargowej: "...brak dokumentacji dotyczącej zieleni, a konieczne są decyzje na usunięcie zieleni, Zamawiający uzyska takie decyzje na własny koszt oraz dokona na własny koszt usunięcia kolidującej zieleni i wykona nasadzenia zastępcze..." .

Pytanie nr 2

Co z drzewami, które mogą ulec uszkodzeniu podczas prowadzenia prac w zblizeniu z wykopem?

Odpowiedź

Prace przy drzewach w zblizeniu z wykopem należy prowadzić zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt 5.11 str. 10-11 STWiORB.

Pytanie nr 3

CZĘŚĆ 5

Odcinek 12 – Budowa oraz przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej od komory 3ZKXV (rej. ul. Torfowej) do komory 3ZKXVIII (rej. ul. Pszczelnej) w Krakowie – sekcja nr 2

Odcinek 13 – Budowa oraz przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej od komory 3ZKXXA (rej. ul. Rostworowskiego) do komory 3ZKXXIII (rej. Zakrzówka) w Krakowie – sekcja nr 4 odcinek od „A” do „B” i od „C” do „D”

Nr postępowania: IZ/U/11/2022

Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem w/w postępowania prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie:


1. Zgodnie z zapisem STWiORB rozdział III pkt. 1.3.8.: „W przypadku prowadzenia robót związanych z przebudową sieci ciepłej kanałowej (wykonanej metodą „tradycyjną”), bądź związanych

z przebudową infrastruktury ciepłowniczej w komorach ciepłowniczych, Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie przekazać cały materiał z demontażu do wskazanego przez Zamawiającego punktu skupu złomu, oraz przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający przekazanie materiału.

Prosimy o wskazanie odległości od placu budowy do punktu skupu złomu, gdyż przy tak dużych średnicach i ilościach, transportu złomu może generować dodatkowe wysokie koszty.

Odpowiedź

W ramach realizacji wszystkich odcinków dotyczących przedmiotowego postępowania odległość punktów skupu złomu od placu budowy nie przekracza 5 km.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Koczuju

mgr inż. Witold Warzecha

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Eksploatacji

mgr inż. Marek Mazurek

