



UD.5300.717.2023

ARDEKON Spółka z o.o.
Spółka Komandytowa
Łapczyca 535
32-744 Łapczyca

Dotyczy: ulicy Składowej

Zarząd Dróg Miasta Krakowa przekazuje warunki odtworzenia elementów infrastruktury drogowej, ulica Składowa, po planowanych pracach związanych z budową sieci ciepłowniczej:

1. Podbudowa w jezdni- odtworzyć podbudowę z tłucznia kamiennego gr min 40cm - (30cm-0 do 63mm, 10cm-0 do 31,5mm), zagęszczając warstwami. Wtórny moduł odkształcenia $E_2 \geq 130$ MPA, przy wtórnym module odkształcenie gruntu $E_2 \geq 80$ MPA
2. Warstwa wiążąca odtworzyć na zakresie robót - AC16W, kat ruchu KR 2, gr 8cm
3. Odtworzenie warstwy ścieralnej - AC11S, kat ruchu KR 2, gr. 4cm. należy przyjąć na całej szerokości ulicy + po 2m .
4. Podbudowa w chodnikach - odtworzyć z tłucznia kamiennego gr min 30cm - (min 20cm-0 do 63mm, min 10cm-0 do 31,5mm), zagęszczając warstwami. Wtórny moduł odkształcenia $E_2 \geq 80$ MPa, przy wtórnym module odkształcenie gruntu $E_2 \geq 60$ MPa
5. Nawierzchnię chodników i zjazdów odtworzyć z materiałów pełnowartościowych lub nowych
6. Zniszczone krawężniki wymienić na nowe

Ewentualne dodatkowe informacje w sprawie pod numerem telefonu (12) 616 75 82.

Z-ca Kierownika
Działu Utrzymywania Dróg
Damian Kozłowski

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x aa UD